

Spotlight

Modello/Model	Watt	Alimentazione/Input
ZP011	9W	24Vdc
ZP012/6	15W	24Vdc
ZP012/9	24W	24Vdc

IT

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- L'apparecchio deve essere installato, connesso e testato da un elettricista qualificato e in accordo con le norme vigenti.
- Disconnettere l'alimentatore prima dell'installazione o della manutenzione dell'apparecchio e assicurarsi che i cavi non vengano danneggiati.
- Pulire l'apparecchio con un panno leggero e un detergente a pH neutro.
- Laddove si abusasse dell'apparecchio o si apportassero modifiche, la garanzia sarebbe da considerarsi nulla.
- Il fornitore è libero di apportare modifiche al design, specificazioni ed istruzioni di montaggio.


EN

SAFETY INSTRUCTIONS


- The device should be installed, connected and tested by a qualified electrician, and in accordance with local regulations.
- Turn off the power supply before installation or maintenance of the device, and make sure that the cables will not be squeezed or damaged by sharp edges.
- Clean the device with a soft cloth and a standard pH neutral detergent. Stainless steel surfaces should be maintained regularly.
- Misuse or changes to the device cause loss of warranty.
- The manufacturer is free to change the design, specifications and instructions for assembly.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE/INSTALLATION INSTRUCTIONS


1



a



b



c


IT

- Scegliere il luogo dove fissare il prodotto.
- Smontare la staffa di supporto svitando le viti laterali. Forare la parete e fissare la staffa con tasselli e viti.
- Rimontare il prodotto stringendo le viti laterali bloccando così la staffa.

EN

- Choose the place to fix the product.
- Detach the bracket screwing out lateral screws. Punch holes in the wall and fix the bracket with rawplugs and screws.
- Assemble the product to the bracket with the lateral screws fixing the device in its final position.

2





IT

- Gli apparecchi, per sicurezza nei confronti del grado di protezione, sono sigillati e forniti di cavo di alimentazione, la connessione deve essere eseguita con pressacavi IP67. Realizzare la connessione elettrica nelle scatole di derivazione.

EN

- The light fittings are delivered with a single cable gland, are sealed and are delivered with power supply cable. Make the connections in this case.

3



1



2


IT

- Verificare la corretta esecuzione dei collegamenti al circuito di alimentazione, procedere con l'accensione.


EN

- After verifying the correct circuit, wiring to the power supply, switch on the electricity for the light fitting.


ZP011



ZP012



SCHEMI DI COLLEGAMENTO/CONNECTION DIAGRAMS



ACCESSORI/ACCESSORIES

SERIE **ALP**
TENSIONE COSTANTE
CONSTANT VOLTAGE



	ALP015.24	ALP030.24	ALP060.24	ALP120.24	ALP150.24
ZP011	1	Min 1 - Max 3	Min 1 - Max 6	Min 1 - Max 12	Min 1 - Max 15
ZP012/6	-	1	Min 1 - Max 3	Min 1 - Max 6	Min 1 - Max 9
ZP012/9	-	1	Min 1 - Max 2	Min 1 - Max 4	Min 1 - Max 6

Alimentatori non inclusi/Drivers not included